



CERTIFICAT DE CONSTANCE DE LA PRESTATION CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

0407-CPR-1632 (IG-076-2020)

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011
(règlement sur les produits de construction ou RPC), le présent certificat s'applique aux produits de Construction
*In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011
(the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction products*

PORTES INDUSTRIELLES/COMMERCIALES/DE GARAGE PRÉSENTANT DES CARACTÉRISTIQUES DE RÉSISTANCE AU FEU ET/OU DE CONTRÔLE DE LA FUMÉE INDUSTRIAL/COMMERCIAL/GARAGE DOORSETS WITH FIRE RESISTING AND/OR SMOKE CONTROL CHARACTERISTICS

identifiées comme indiqué en annexe
identified as specified in the annex

commercialisées par
placed on the market by

FAEL SECURITY S.r.l.

Via Ettore Majorana, 4 - 72100 BRINDISI (BR) - Italia

et fabriquées dans l'usine
and produced in the manufacturing plant

Via Ettore Majorana, 4 - 72100 BRINDISI (BR) - Italia

Le présent certificat atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la
vérification de la constance des performances selon le système 1, ainsi que les
performances définies à l'annexe ZA de la norme

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance
at system 1 and the performances described in annex ZA of the standard*

EN 16034:2014

sont respectées et que
are applied and that

**Les produits susmentionnés sont conformes à toutes les exigences prescrites
et relèvent également du champ d'application de la norme EN 13241:2003+A2:2016**

**the above-mentioned products fulfil all the prescribed requirements
and also fall within the scope of standard EN 13241:2003+A2:2016**

Bellaria-Igea Marina - Italia, 30 giugno 2020
Bellaria-Igea Marina - Italy, 30 June 2020

Il Direttore Tecnico della Sezione CPD
CPD Department Technical Manager

(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)

Revisione n. / Revision No. 0

L'Amministratore Delegato
Chief Executive Officer

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

Firmato digitalmente da SARA LORENZA GIORDANO

Page 1de1/Page 1of1

ORGANISME AGRÉÉ CE N. 0407 / EC NOTIFIED BODY No. 0407

IDENTIFICATION DU PRODUIT SUJET A' L'ESSAI <i>IDENTIFICATION OF TESTED PRODUCT</i>	PRESTATIONS DÉTERMINÉES <i>PERFORMANCE CHARACTERISTIC DETERMINED</i>	CLASSEMENT <i>CLASSIFICATION</i>	NUMERO DU RAPPORT DE CLASSEMENT <i>CLASSIFICATION REPORT NUMBER</i>
Porte métallique à deux battants avec portillon, commercialement appelée <i>Metal door with two leaf casement with pedestrian door, commercially called</i> "Rotor"	Résistance au feu <i>Resistance to fire</i>	EI ₂ 120	370739/13242/CPR émis par / issued by Istituto Giordano S.p.A.
	Fermeture automatique <i>Self-closing</i>	C	

Note : le champ d'application de la classification indiquée et les éventuelles variations autorisées sont définis dans le ou les rapports mentionnés dans le tableau ; toute modification, variation ou extension supplémentaire devra être préalablement approuvée au moyen d'un rapport d'application étendue approprié.

Note: the field of application of the classification given and any permitted variations are specified in the report(s) listed in the table; any additional modifications/variations/extended applications shall obtain prior approve by means of an appropriate extended application report.